

F TECH 003 CERTIFICAT DE CONFORMITE CLINI'SAFE E



N° 15 01 009 – SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC Clini'Safe E / 1 Ver.0

Décerné par : CERA-LABO
ZAC DE TESAN
IMPASSE CARIGNANS N°10
30126 SAINT LAURENT DES ARBRES - France

à : **SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC**

Rapport de prestation de service : **15 01 009 – SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC Clini'Safe E / 1 Ver.0** établi le 16 février 2015
10 12 161 – Saint Gobain Clini'Safe E / 1 Ver.0 établi le 08 février 2011

Conclusions :

Les éléments d'habillage de plafond suspendu Clini'Safe (bord E en 600x600x15mm) donnent les résultats suivants :

- L'émission particulière en conditions normales est de ISO 4 selon la norme ISO 14644-1 : 1999.
- L'émission particulière sous vibrations face est de ISO 4 selon la norme ISO 14644-1 : 1999.
- La Classe de Cinétique de Décontamination est de CP(0,5)5 selon la norme NF S 90-351 : 2013.
- La Classe de Propreté Bactériologique selon la norme NF S 90-351 : 2013 est de :

M1 / zone 4	M10 / zone 3
Bacillus Cereus	Klebsiella pneumoniae
Streptococcus pneumoniae	Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
Aspergillus niger	
Candida albicans	

RECAPITULATIF DES CONCLUSIONS GENERALES CLINI'SAFE E

Classification de CLINI'SAFE E

Tests	Référentiels	Critères d'acceptation	Valeurs réelles	Conformité
Ambiance particulaire Condition normale face	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	Conforme
Ambiance particulaire Condition normale dos	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	Conforme
Ambiance particulaire Vibrations face	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	Conforme
Temps de récupération	NFS 90-351	CP _(0,5) 10	CP _(0,5) 5	Conforme
Aérobiocontamination	<i>Bacillus Cereus</i>	M10	M1	Conforme
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	M10	M1	Conforme
	<i>Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)</i>	M10	M10	Conforme
	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	M10	M10	Conforme
	<i>Aspergillus niger</i>	M10	M1	Conforme
	<i>Candida albicans</i>	M10	M1	Conforme

Remarques

- L'ensemble des contrôles microbiologiques ont été réalisés sous Poste de Sécurité Microbiologique (PSM).
- Les résultats des tests microbiologiques correspondent au rapport : n° 10 12 161 – Saint Gobain Clini'Safe E / 1 Ver.0 établi le 08 février 2011
- Les résultats des tests particuliers correspondent au rapport : n° 15 01 009 – SAINT-GOBAIN EUROCOUSTIC Clini'Safe E / 1 Ver.0 établi le 16 février 2015

Le Directeur

